

Утверждаю  
Главный инженер  
Демидов Е.Н.

"10" апреля 2025 года

Мероприятия, по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 г.  
Обособленное подразделение ЗАО "БК "Старый источник" в с. Солуно-Дмитриевское

| Подразделение | Объект    | Мероприятие                                                                                                | Ответственный | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| ТСЦ           | Котельная |                                                                                                            |               |                 |                      |
|               | 1         | Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной арматуры системы ХВО.                                             | Токарев М.В.  | май             |                      |
|               | 2         | Ремонт трубопроводов и запорной арматуры солевого хозяйства                                                | Токарев М.В.  | май             |                      |
|               | 3         | Техническое обслуживание и ремонт водогрейного котла РЕС 350, гидравлическое испытание                     | Токарев М.В.  | май             |                      |
|               | 4         | Ревизия и ремонт сетевых насосов Д-315-50а и Д-320-50. Ревизия и ремонт арматуры сетевых насосов.          | Токарев М.В.  | май             |                      |
|               | 5         | Ревизия и ремонт сетевого фильтра                                                                          | Токарев М.В.  | июнь            |                      |
|               | 6         | Частичная замена трубопроводов продаувочных, обросных, дренажных в технологические от котлов АО барбатера. | Токарев М.В.  | июнь-июль       |                      |
|               | 7         | Ревизия и ремонт теплообменника "Астера"                                                                   | Токарев М.В.  | июнь            |                      |
|               | 8         | Ремонт мягкой кровли здания котельной                                                                      | Токарев М.В.  | сентябрь        |                      |
|               | 9         | Экспертиза ПБ котла ДЕ-10-14                                                                               | Токарев М.В.  | ноябрь          |                      |
|               | 10        | Экспертиза ПБ котла АХ-1000                                                                                | Токарев М.В.  | ноябрь          |                      |

|                                 |    |                                                                                                                                          |              |          |  |
|---------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--|
|                                 | 11 | Экспертиза ПБ трубопровода пара IV кат.                                                                                                  | Токарев М.В. | ноябрь   |  |
| Подсобный корпус                | 12 | Промывка теплообменника, частичная замена запорной арматуры                                                                              | Токарев М.В. | август   |  |
| Главный производственный корпус | 13 | Ремонт участка тепловых сетей Ду108мм проходящих от Склада кот. продажи до Теплицы.                                                      | Токарев М.В. | июнь     |  |
|                                 | 14 | Демонтаж временного трубопровода тепловых сетей "Главного производственного корпуса                                                      | Токарев М.В. | август   |  |
| КНС                             | 15 | Ремонт теплоизоляции участка тепловых сетей Ду32мм проходящих от КНС.                                                                    | Токарев М.В. | сентябрь |  |
|                                 | 16 | Промывка теплообменника, частичная замена запорной арматуры                                                                              | Токарев М.В. | сентябрь |  |
|                                 | 17 | Гидравлическое испытание участка теплотрассы от котельной до подсобного корпуса и КНС                                                    | Токарев М.В. | июнь     |  |
| Очистные сооружения             | 18 | Техническое обслуживание и ремонт системы теплоснабжения биологических очистных сооружений                                               | Токарев М.В. | июль     |  |
| 2-я проходная                   | 19 | Техническое обслуживание системы отопления второй проходной                                                                              | Токарев М.В. | июнь     |  |
| АБК                             | 20 | Промывка и гидравлическое испытание отопления АБК к основной теплотрассе                                                                 | Токарев М.В. | сентябрь |  |
|                                 | 21 | Подключение и гидравлическое испытание отопления АБК к основной теплотрассе                                                              | Токарев М.В. | июль     |  |
| всосная 2-го подъема            | 22 | Ремонт запорной арматуры, частичная замена трубопровода. Гидравлическое испытание отопления насосной 2-го подъема к основной теплотрассе | Токарев М.В. | июнь     |  |
| Котельная                       | 23 | Покраска оборудования, запорной арматуры и трубопроводов после выполнения ремонтных работ в теплопункте котельной                        | Токарев М.В. | сентябрь |  |

Главный энергетик

Токарев М.В.